

**ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ № 48 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Гаджиево
(место составления акта)

« 22 » августа 20 19 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 102 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 276".

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

По адресу: Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 33/1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" по пожарному надзору Мухина А.В. от 02.08.2019 № 102,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

здания (высокого риска) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 276".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 22 » августа 2019 г. с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 1 час.
(рабочих дней/часов)

Лицо(а), проводившее проверку: Клепов Илья Владимирович – государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гапонова Ольга Михайловна – и.о. директора МБОУ "СОШ № 276".

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии со ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Выявленные нарушения, с указанием места их выявления	Пункт(-ы) (абзац пункта) и наименование нормативных правовых актов требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	02.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



И.В. Клепов

С предписанием ознакомлен(а):

Гапонова Ольга Михайловна – и.о. директора МБОУ "СОШ № 276".

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка/(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводилась проверка)

« 22 » августа 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе от совершения подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Копию предписания получил(а):

Гапонова Ольга Михайловна – и.о. директора МБОУ "СОШ № 276".

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка/(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводилась проверка)

« 22 » августа 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе от совершения подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)